

**План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.
жилищного фонда ООО УК «СуперСтрой Красноярск»
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024**

1. Анализ результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов

Анализ результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, отсутствие аварийных ситуаций, особенности функционирования системы теплоснабжения жилищного фонда, находящегося под управлением и в обслуживании ООО УК «СуперСтрой Красноярск», обслуживающего многоквартирные жилые дома показал, что все мероприятия прошлых периодов по подготовке дома к отопительному сезону произведены в нужные сроки с хорошим качеством, оборудование и сети теплоснабжения работают без сбоев, настройка регулирующего оборудования производится вовремя, регулярно ведется диспетчеризация режима работы оборудования.

МКД по адресу:

1. г. Красноярск, пер. Маяковского, д. 1

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			-
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

2. г. Красноярск, пр-кт. им.газеты "Красноярский рабочий", д. 109 б

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1470,527
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-
---	---	---	---	---

3. г. Красноярск, пр-кт. им.газеты "Красноярский рабочий", д. 93

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			765,347
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

4. г. Красноярск, пр-т. Мира, д. 122 б,

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			412,545
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

5. г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 51

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в			660,084

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

	отопительный период, Гкал			
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

6. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 12

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			645,168
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

7. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 41

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			2587,299
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

	теплоносителя			
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

8. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 47

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1006,380
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

9. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 49

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			899,301
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

10. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 49а

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1151,360
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

11. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 52

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

12. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 55

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			2537,384
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

13. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 60

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

14. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 61

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			721,893
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

15. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 69

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			624,347
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

16. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 71

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			-
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

17. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 74

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

	энергии			
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

18. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 76

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1720,828
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

19. г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 86

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1984,467
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

20. г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова, д. 187

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

				время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			159,378
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

21. г. Красноярск, ул. Баумана, д. 9

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

22. г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 10

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			903,711
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

23. г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 11

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			325,362
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

24. г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 14а

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			-
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

25. г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 16

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-	25.09.2023-	12.09.2024-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

		19.05.2023	14.05.2024	настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			334,340
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

26. г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 2

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1072,357
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

27. г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 20

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			591,947
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

	теплоснабжения, без отключения теплоснабжения			
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

28. г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 21

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1040,715
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

29. г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 9

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			321,482
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

30. г. Красноярск, ул. Горького, д. 3А

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			868,499
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

31. г. Красноярск, ул. Западная, д. 8

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

32. г. Красноярск, ул. им. газеты "Пионерская правда", д. 1

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			896,190
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

33. г. Красноярск, ул. им. газеты "Пионерская правда", д. 3

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			984,077
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

34. г. Красноярск, ул. им. газеты "Пионерская правда", д. 6

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			-
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

35. г. Красноярск, ул. им. газеты "Пионерская правда", д. 8

№	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
---	----------------------	-----------	-----------	-----------

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

п/п				
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1660,738
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

36. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 12а

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			671,095
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

37. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 40

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1662,066
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

	отключению теплоснабжения			
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

38. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 48

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			-
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

39. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 5

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			170,072
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

40. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 50

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			2671,985
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

41. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 56

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			620,225
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

42. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 58

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			668,984
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

	теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения			
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

43. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 70

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			582,538
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

44. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 74

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			784,574
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

45. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 84

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			938,882
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

46. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 87б

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			2302,546
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

47. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 89а

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			844,219
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

48. г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 91а

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			920,278
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

49. г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 9

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1037,387
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

50. г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 53

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			764,047
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

51. г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 55

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			854,699
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

52. г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 57

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			811,815
4	Случаи размораживания внутренних систем	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

	теплоснабжения, ед.			
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

53. г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 59

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			809,357
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

54. г. Красноярск, ул. Новая, д. 20

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			567,864
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

	качества предоставляемой коммунальной услуги			
--	--	--	--	--

55. г. Красноярск, ул. Новая, д. 50

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

56. г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 273

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1983,856
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

57. г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 34

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			2567,486

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

58. г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 6

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			586,354
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

59. г. Красноярск, ул. Щорса, д. 51

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			975,757
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-
---	---	---	---	---

60. г. Красноярск, ул. Щорса, д. 54

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			996,241
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

61. г. Красноярск, ул. Щорса, д. 57

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			3543,738
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

62. г. Красноярск, ул. Щорса, д. 73

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в			-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

	отопительный период, Гкал			
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

63. г. Красноярск, ул. Щорса, д. 82

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1112,734
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

64. г. Красноярск, ул. Щорса, д. 87

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1045,394
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления	-	-	-

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

	теплоносителя			
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

65. г. Красноярск, ул. Щорса, д. 97

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °C	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			1030,640
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

66. г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 40

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °C	-3,4	-5,1	2,07
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			872,963
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

67. г. Красноярск, ул. Юности, д. 12а

№ п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022-19.05.2023	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-настоящее время
2	Средняя температура наружного воздуха, °C	-3,4	-5,1	2,07

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал			-
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.	-	-	-
5	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	-	-	-
6	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	-	-	-
7	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	-	-	-
8	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	-	-	-
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	-	-	-

2. Организационные мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	21.07.2025
2	Разработка плана ремонтных работ	05.05.2025
3	Актуализация паспортов индивидуальных тепловых пунктов, принципиальных схем и должностных инструкций для обслуживающего персонала, проверка на соответствие их действительности	20.08.2025
4	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок	29.08.2025
5	Провести закупку материальных средств до объема, установленного необходимым аварийным запасом	29.08.2025
6	Утвердить штатное расписание, подтверждающее наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	20.08.2025
7	Проверить срок действия договора на техническое обслуживание специализированной организацией системы теплоснабжения	05.05.2025
8	Подготовить распорядительный документ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок жилищного фонда	06.06.2025
9	Организовать переподготовку кадров, в том числе прохождение проверки знаний в области тепло- и электроснабжения в Енисейском управлении Ростехнадзора	31.08.2025
10	Оценить потребность актуализации инструкции по охране труда ответственного по эксплуатации тепловых энергоустановок	05.06.2025
11	Обеспечить аварийно-диспетчерское сопровождение. Подготовить и утвердить распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское сопровождение.	05.05.2025
12	Проверить срок действия договора с теплоснабжающей организацией	05.05.2025
13	Провести сверку расчетов за поставленную тепловую энергию	22.08.2025
14	Подготовить и представить документы, подтверждающие исполнение требований, установленных действующим законодательством, в районную комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному сезону	01.09.2025

3. Технические мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой	20.08.2025

Директор
Должность

подпись/печать

А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

	энергии, проверка состояния теплоизоляции сетей	
2	Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов. Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.	20.08.2025
3	Проверка наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов температуры и давления воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения	20.06.2025
4	Проверка узла учета	20.06.2025
5	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	20.06.2025
6	Обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом	20.08.2025

4. Промывка и опрессовка сетей внутренних отопительных систем

(промывка оборудования и коммуникаций теплотребляющей установки и проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения)

№ п/п	Адрес	Период исполнения
1	Менжинского, 9	23.05.2025
2	Баумана 9	27.05.2025
3	Горького, 3а	02.06.2025
4	Мира 1226	29.05.2025
5	Мичурина 59	03.06.2025
6	Кутузова 5	03.06.2025
7	Мичурина 57	03.06.2025
8	Мичурина 55	04.06.2025
9	Мичурина 53	04.06.2025
10	Новая 20	04.06.2025
11	Новая 50	05.06.2025
12	Павлова 61	05.06.2025
13	Пионерской правды 1	06.06.2025
14	Пионерской правды 3	06.06.2025
15	Пионерской правды 6	09.06.2025
16	Пионерской правды 8	09.06.2025
17	Павлова 69	10.06.2025
18	Павлова 71	10.06.2025
19	Павлова 47	11.06.2025
20	Павлова 49	11.06.2025
21	Кутузова 70	17.06.2025
22	Кутузова 84	18.06.2025
23	Щорса 51	19.06.2025
24	Кутузова 58	19.06.2025
25	Щорса 82	20.06.2025
26	Щорса 87	23.06.2025
27	Маяковского 1	24.06.2025
28	Кутузова 40	25.06.2025
29	Павлова 12	26.06.2025
30	Транзитная 34	26.06.2025
31	Павлова 86	27.06.2025

Директор
Должность



А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год

32	Кутузова 91а	30.06.2025
33	Кутузова 89а	01.07.2025
34	Кутузова 56	02.07.2025
35	Павлова 74	02.07.2025
36	Щорса 57	07.07-09.07.2025
37	Кутузова 48	15.07-17.07.2025
38	Кутузова 50	10.07.2025
39	Кутузова 12а	03.07-04.07.2025
40	Павлова 52	11.07.2025
41	Павлова 60	14.07.2025
42	Павлова 41	21.07-23.07.2025
43	Павлова 55	24.07-25.07.2025
44	Западная 8	18.07.2025
45	Вавилова 51	24.07.2025
46	Семафорная 273	28.07-29.07.2025
47	Кр. Рабочий 1096	30.07-31.07.2025
48	Кр. Рабочий 93	01.08.2025
49	Кутузова 876	25.07.2025
50	Борисевича 9	04.08.2025
51	Борисевича 11	05.08.2025
52	Борисевича 16	06.08.2025
53	Борисевича 10	07.08-08.08.2025
54	Борисевича 2	11.08-12.08.2025
55	Борисевича 14а	13.08-15.08.2025
56	Тимошенкова 187	24.06.2025
57	Юности 12а	14.08.2025
58	Энергетиков 40	18.08.2025
59	Щорса 54	19.08.2025
60	Щорса 73	20.08.2025
61	Щорса 97	21.08.2025
62	Павлова 49а	22.08.2025
63	Павлова 76	25.08-26.08.2025
64	Транзитная 6	27.08.2025
65	Борисевича 21	28.08.2025
66	Борисевича 20	29.08.2025
67	Кутузова 74	16.06.2025

Согласование п.4 _____ / _____ /
Должность представителя тепловой компании подпись расшифровка
« » 2025г.

Директор
Должность



А.Г. Юшков
расшифровка

«29» апреля 2025 г.
дата/месяц/год